DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

S.I.V.U. DE B.I.S.

5, rue de l'Hôtel de Ville
65410 SARRANCOLIN

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET TRAVAUX ANNEXES

SUR LES COMMUNES DE BEYREDE-JUMET, ILHET ET SARRANCOLIN

	Maîtrise d'oeuvre	
Conduite d'opération	Coordonateur sécurité	Mandataire	Co-traitant
DDT DES HAUTES-PYRENEES Service Technique et Ingénierie Bureau Etudes pour Collectivités Locales 5, rue Lordat - BP1249 65013 TARBES Cedex TEL : 05.62.51.41.41	INGENIERIE CONSTRUCTION 1, rue Van Gogh 32000 AUCH TEL : 05.62.63.05.11 FAX : 05.62.63.06.19	BUREAU D'ETUDES A. ET P. DUMONS Ateliers 31/33 - Avenue A. Lévêque 77, Allée de Brienne 31000 TOULOUSE TEL : 05.61.12.06.66 FAX : 05.61.12.66.27 N° affaire : 178 VR 002	SAFEGE INGENIEURS CONSEILS 239, route de St-Simon Bât C 31100 TOULOUSE TEL : 05.34.60.76.80 FAX : 05.34.60.77.02 N° affaire : PA0196601

COMMUNE DE BEYREDE

PLAN DES RESEAUX DIVERS

Secteur 9 - Planche 3

TABLEAU DES MODIFICATIONS

Indice	Date	Emetteur	Vérifié par :	Objet
A	15/06/2011	J.Ducassé	F. Corretti%	ETABLISSEMENT DU PLAN DE RECOLEMENT
B	–	–	–	–
C	–	–	–	–
D	–	–	–	–

ENTREPRISE MANDATAIRE	ENTREPRISE CO-TRAITANTE	PHASE	DOE
SCAMA 15, Route Nationale 88 31590 CAMBERNON TEL : 05.34.24.30.00 FAX : 05.34.24.30.01	E.H.T.P. 5, chemin de Mourdran 31470 FONSORBES T: 05.62.14.74.90 F: 05.61.56.49.17	ECHELLE	1/200
		DATE	15/06/2011
		SECTEUR/PLANCHE	09/03

Phase	Commune	Emetteur	Sociabilité	Nature du document	N° du document	Révision
DOE	BEY	GPT	RD	PLAN	9-3	A

Référence à rpp : 01-42-63-07.DWG

Schéma des planches par secteur



LEGENDE RESEAUX

Existant

- Réseau d'assainissement existant
- Rejet EU existant (repéré sur terrain ou suivant information des riverains)
- Assainissement autonome existant repéré
- Réseau AEP existant
- HTA — HTA — Réseau électricité existant
- TEL — TEL — Réseau Télécom existant

Projeté

- Caractéristiques du tronçon (sens d'écoulement, diamètre, nature, longueur, pente)
- Canal 1 — Réseau EU gravitaire récolte (+ dénomination de la canalisation)
- Conduite de refoulement EU récolte
- Regard de visite EU Ø1000 intérieur
- Regard de visite EU Ø800 intérieur
- Numéro du regard
- Cote tampon récolte
- Cote fil d'eau amont
- Cote fil d'eau aval
- Profondeur mesé du regard
- Regard de visite EU Ø800 intérieur
- Branchement EU PVC Ø150mm sur tabouret Ø315mm PVC
- Poste refoul — Poste de refoulement sur réseau principal (DC détaillé sur plan particulier)
- Caractéristiques du tronçon (sens d'écoulement, diamètre, nature, longueur, pente)
- Canal 1 — Réseau pluvial gravitaire récolte
- Regard de visite EP Ø1000 intérieur avec tampon grille fonte D400
- Regard de visite EP Ø1000 intérieur avec tampon plein fonte D400
- Regard de visite EP Ø800 intérieur avec tampon plein fonte D400
- Regard de visite EP Ø800 intérieur avec tampon grille fonte D400
- Numéro du regard
- Cote tampon récolte
- Cote fil d'eau amont
- Cote fil d'eau aval
- Profondeur mesé du regard
- Regard de visite EP Ø800 intérieur
- Caniveau HR2 avec grille fonte D400
- Caractéristiques de la canalisation (diamètre, nature)
- Réseau AEP récolé
- Vanne de sectionnement
- Ventouse
- Vidange
- Dispositif de branchement AEP sous bouche à clé
- Regard de visite EU Ø1000 intérieur

Divers

- Servitude de passage — Point particulier
- Zone d'assainissement collectif
- Bord de cours d'eau

LEGENDE RESEAUX SECS

Projeté

- Coffret électrique fausse coupure
- Coffret électrique alarmé
- Candélabre
- Gaine TPC Ø 110 mm
- Gaine TPC Ø 90 mm
- Gaine TPC Ø 63 mm
- L0T — Chambre L0T
- L1C — Chambre L1C
- L2C — Chambre L2C
- Gaine PVC Ø 42/45 mm
- Gaine PVC Ø 28/28 mm

NB: Les branchements élec. et FT seront arrêtés en limite de propriété.
Les regards seront remontés de 1 à 5 par rapport au terrain naturel et ajustés par du sciotit

RU9-60
T : 659.13
Fe : 657.78
P : 1.35

RU9-59 bis
T : 657.40
Fe : 656.62 (RU9-60)
Fe : 656.24
P : 1.16

RU9-59
T : 653.82
Fe : 652.08
P : 1.74

RU9-58
T : 653.18
Fe : 651.89
P : 1.29

RU9-56
T : 650.75
Fe : 649.61
P : 1.14

RU9-55
T : 648.51
Fe : 647.18
P : 1.33

BRT S9-60
T : 646.45
Fe : 645.43
P : 1.02

AEP S9-59
AEP S9-60

RU9-54
T : 643.84
Fe : 642.72
P : 1.12

AEP S9-58

BRT S9-59
T : 642.09
Fe : 641.04
P : 1.05

BRT S9-58
T : 641.87
Fe : 640.46
P : 1.41

RU9-53
T : 641.77
Fe:640.80
Fe : 640.18
P : 1.59

Attente

Canal 1

Ø300 TAG 32 - 16.66 ml - 9.24 % -->
Ø200 TAG 32 - 47.73 ml - 8.72 % -->
Ø200 TAG 32 - 38.72 ml - 9.82 % -->
Ø200 TAG 32 - 34.71 ml - 8.83 % -->
Ø200 TAG 32 - 37.64 ml - 13.28 % -->
Ø200 TAG 32 - 48.17 ml - 13.28 % -->
Ø200 TAG 32 - 48.17 ml
Ø200 TAG 32 - 48.17 ml